

Verlustenergie 2025
Netzgebiet Herne
Stand: 31.12.2025

Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene

Netz-/ Umspannebene	kWh	%
Hochspannung/Mittelspannung	1.733.399	0,40
Mittelspannung	3.456.695	0,80
Mittelspannung/Niederspannung	3.776.184	1,40
Niederspannung	5.186.139	1,92
Gesamt	14.152.417	

Höhe der Beschaffungskosten für Verlustenergie 2025

Die durchschnittlichen Beschaffungskosten für Verlustenergie betragen 12,027 ct/kWh.