

**Veröffentlichungspflichten nach
§23c Abs. 1 und 3 EnWG
Netzgebiet Herne
2025**

Jahreshöchstlast	
HS/MS	81 MW
MS	80 MW
MS/NS	57 MW
NS	57 MW

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	231.802 MWh
---	-------------

Summenlast der Netzverluste	14.152 MWh
-----------------------------	------------

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	433.350 MWh
MS	425.151 MWh
MS/NS	269.727 MWh
NS	265.444 MWh

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	82 MW
MS	80 MW
MS/NS	57 MW
NS	56 MW

Summe aller Einspeisungen	
HS/MS	0 MWh
MS	6.936 MWh
MS/NS	0 MWh
NS	10.390 MWh

Einspeisungen aus Rückspeisungen	0 MWh
----------------------------------	-------

Netzverluste	
HS/MS	1.733 MWh
MS	3.457 MWh
MS/NS	3.776 MWh
NS	5.186 MWh

Netzverluste in Prozent	
HS/MS	0,40%
MS	0,80%
MS/NS	1,40%
NS	1,92%

Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie	
HS/MS	12,027 ct/kWh
MS	12,027 ct/kWh
MS/NS	12,027 ct/kWh
NS	12,027 ct/kWh