

## Verlustenergie 2020

### Netzgebiet Herne

Stand: 31.12.2020

#### Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene

Netz-/ Umspannebene	kWh	%
Hochspannung/Mittelspannung	1.831.485	0,40
Mittelspannung	3.703.555	0,80
Mittelspannung/Niederspannung	4.016.006	1,40
Niederspannung	6.416.457	2,42
Gesamt	15.967.502	

#### Höhe der Beschaffungskosten für Verlustenergie 2020

Die durchschnittlichen Beschaffungskosten für Verlustenergie betragen 5,31 ct/kWh.