

**Veröffentlichungspflichten nach
§17 Abs. 2 StromNZV und §10 Abs. 2 StromNEV
Netzgebiet Herne
2022**

Jahreshöchstlast	
HS/MS	80 MW
MS	80 MW
MS/NS	68 MW
NS	66 MW

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	237.744 MWh
---	-------------

Summenlast der Netzverluste	15.389 MWh
-----------------------------	------------

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	448.685 MWh
MS	441.219 MWh
MS/NS	272.558 MWh
NS	268.077 MWh

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	80 MW
MS	80 MW
MS/NS	69 MW
NS	68 MW

Summe aller Einspeisungen	
HS/MS	0 MWh
MS	5.861 MWh
MS/NS	0 MWh
NS	8.006 MWh

Einspeisungen aus Rückspeisungen	0 MWh
----------------------------------	-------

Netzverluste	
HS/MS	1.795 MWh
MS	3.577 MWh
MS/NS	3.816 MWh
NS	6.202 MWh

Netzverluste in Prozent	
HS/MS	0,40%
MS	0,80%
MS/NS	1,40%
NS	2,30%

Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie	
HS/MS	5,85 Ct/kWh
MS	5,85 Ct/kWh
MS/NS	5,85 Ct/kWh
NS	5,85 Ct/kWh