

**Veröffentlichungspflichten nach
§17 Abs. 2 StromNZV und §10 Abs. 2 StromNEV
Netzgebiet Herne
2021**

Jahreshöchstlast	
HS/MS	83 MW
MS	83 MW
MS/NS	69 MW
NS	67 MW

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	251.987 MWh
---	-------------

Summenlast der Netzverluste	15.947 MWh
-----------------------------	------------

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	460.673 MWh
MS	453.482 MWh
MS/NS	286.655 MWh
NS	281.948 MWh

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	84 MW
MS	83 MW
MS/NS	70 MW
NS	69 MW

Summe aller Einspeisungen	
HS/MS	0 MWh
MS	8.013 MWh
MS/NS	0 MWh
NS	5.450 MWh

Einspeisungen aus Rückspeisungen	0 MWh
----------------------------------	-------

Netzverluste	
HS/MS	1.843 MWh
MS	3.692 MWh
MS/NS	4.013 MWh
NS	6.399 MWh

Netzverluste in Prozent	
HS/MS	0,40%
MS	0,80%
MS/NS	1,40%
NS	2,28%

Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie	
HS/MS	4,92 Ct/kWh
MS	4,92 Ct/kWh
MS/NS	4,92 Ct/kWh
NS	4,92 Ct/kWh