

**Veröffentlichungspflichten nach
§17 Abs. 2 StromNZV und §10 Abs. 2 StromNEV
Netzgebiet Herne
2020**

Jahreshöchstlast	
HS/MS	84 MW
MS	85 MW
MS/NS	68 MW
NS	67 MW

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	251.202 MWh
---	-------------

Summenlast der Netzverluste	15.968 MWh
-----------------------------	------------

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	457.871 MWh
MS	451.224 MWh
MS/NS	286.858 MWh
NS	282.148 MWh

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	84 MW
MS	84 MW
MS/NS	69 MW
NS	70 MW

Summe aller Einspeisungen	
HS/MS	0 MWh
MS	11.720 MWh
MS/NS	0 MWh
NS	5.253 MWh

Einspeisungen aus Rückspeisungen	0 MWh
----------------------------------	-------

Netzverluste	
HS/MS	1.831 MWh
MS	3.704 MWh
MS/NS	4.016 MWh
NS	6.416 MWh

Netzverluste in Prozent	
HS/MS	0,40%
MS	0,80%
MS/NS	1,40%
NS	2,42%

Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie	
HS/MS	5,31 Ct/kWh
MS	5,31 Ct/kWh
MS/NS	5,31 Ct/kWh
NS	5,31 Ct/kWh