

**Veröffentlichungspflichten nach
§23c Abs. 1 und 3 EnWG
Netzgebiet Herne
2023**

Jahreshöchstlast	
HS/MS	77 MW
MS	77 MW
MS/NS	65 MW
NS	65 MW

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	225.306 MWh
---	-------------

Summenlast der Netzverluste	13.830 MWh
-----------------------------	------------

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	429.939 MWh
MS	422.092 MWh
MS/NS	262.405 MWh
NS	258.119 MWh

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	78 MW
MS	77 MW
MS/NS	67 MW
NS	65 MW

Summe aller Einspeisungen	
HS/MS	0 MWh
MS	5.464 MWh
MS/NS	0 MWh
NS	6.905 MWh

Einspeisungen aus Rückspeisungen	0 MWh
----------------------------------	-------

Netzverluste	
HS/MS	1.720 MWh
MS	3.420 MWh
MS/NS	3.674 MWh
NS	5.016 MWh

Netzverluste in Prozent	
HS/MS	0,40%
MS	0,80%
MS/NS	1,40%
NS	1,93%

Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie	
HS/MS	14,373 Ct/kWh
MS	14,373 Ct/kWh
MS/NS	14,373 Ct/kWh
NS	14,373 Ct/kWh