

Verlustenergie 2018

Netzgebiet Herne

Stand: 31.12.2018

Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene

| Netz-/ Umspannebene | kWh | % |
|-------------------------------|------------|------|
| Hochspannung/Mittelspannung | 1.920.839 | 0,40 |
| Mittelspannung | 3.913.785 | 0,80 |
| Mittelspannung/Niederspannung | 4.050.629 | 1,40 |
| Niederspannung | 7.267.626 | 2,59 |
| Gesamt | 17.152.879 | |

Höhe der Beschaffungskosten für Verlustenergie 2018

Die durchschnittlichen Beschaffungskosten für Verlustenergie betragen 3,03 ct/kWh.