

Verlustenergie 2019

Netzgebiet Herne

Stand: 31.12.2019

Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene

Netz-/ Umspannebene	kWh	%
Hochspannung/Mittelspannung	1.860.024	0,40
Mittelspannung	3.782.245	0,80
Mittelspannung/Niederspannung	4.032.478	1,40
Niederspannung	6.682.845	2,37
Gesamt	16.357.592	

Höhe der Beschaffungskosten für Verlustenergie 2019

Die durchschnittlichen Beschaffungskosten für Verlustenergie betragen 3,84 ct/kWh.