

**Veröffentlichungspflichten nach  
§17 Abs. 2 StromNZV und §10 Abs. 2 StromNEV  
Netzgebiet Herne  
2018**

<b>Jahreshöchstlast</b>	
HS/MS	85 MW
MS	86 MW
MS/NS	68 MW
NS	67 MW

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	249.522 MWh
-------------------------------------------------	-------------

Summenlast der Netzverluste	17.153 MWh
-----------------------------	------------

<b>Bezug aus der vorgelagerten Netzebene</b>	
HS/MS	480.210 MWh
MS	475.626 MWh
MS/NS	289.331 MWh
NS	284.591 MWh

<b>Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene</b>	
HS/MS	85 MW
MS	86 MW
MS/NS	69 MW
NS	70 MW

<b>Summe aller Einspeisungen</b>	
HS/MS	0 MWh
MS	13.597 MWh
MS/NS	0 MWh
NS	3.797 MWh

Einspeisungen aus Rückspeisungen	0 MWh
----------------------------------	-------

<b>Netzverluste</b>	
HS/MS	1.921 MWh
MS	3.914 MWh
MS/NS	4.051 MWh
NS	7.268 MWh

<b>Netzverluste in Prozent</b>	
HS/MS	0,40%
MS	0,80%
MS/NS	1,40%
NS	2,59%

<b>Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie</b>	
HS/MS	3,03 Ct/kWh
MS	3,03 Ct/kWh
MS/NS	3,03 Ct/kWh
NS	3,03 Ct/kWh